

Протокол публичных слушаний № 2-2025-П

07 июля 2025

г. Емва

Дата проведения: 07 июля 2025 года.

Место проведения: Здание администрации муниципального округа «Княжпогостский» по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, д.81, актовый зал.

Начало слушаний: 12:00 часов

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта схемы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми на 2025 – 2036гг. (актуализация на 2026 год).

Организатор публичных слушаний – комиссия по проведению публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми на 2025 – 2036гг. (далее – Комиссия, утвержденная распоряжением администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 09.06.2025 № 101 - р «О назначении публичных слушаний» по проекту схемы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми на 2025 – 2036гг.

Оповещение о начале публичных слушаний размещено на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский» в разделе «Объявления» (<http://www.mrk11.ru/ad/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 11.07.2025г..

Председательствующий:

Заместитель руководителя администрации МО «Княжпогостский» - А.И.Кузиванов.

Присутствовали:

Начальник отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», заместитель председателя комиссии – Д.Ф.Дамаскин;

Главный специалист отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», секретарь комиссии – И.А.Подгорнова.

Члены комиссии:

Заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» - С.В. Корнилова;

Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Городское хозяйство» - И.С. Котков.

Представитель теплоснабжающей организации – технический директор АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» - Л.Ф.Бобрецов.

Комиссия присутствует в полном составе, кворум имеется.

Повестка публичных слушаний:

1. Вступительное слово.
2. Доклад о проекте схемы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми на 2025 – 2036гг. (актуализация на 2026 год) и соответствии схемы требованиям законодательства.
3. Обзор поступивших предложений за период с 20.06.2025 по 07.07.2025.
4. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
5. Заключительное слово.

Основание для проведения публичных слушаний: Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», распоряжение администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 09.06.2025 № 101 - р «О назначении публичных слушаний».

По первому вопросу.

Слушали: председатель комиссии сообщил информацию об основании для проведения публичных слушаний, составе комиссии и предложил порядок проведения публичных слушаний. По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

По второму вопросу.

Слушали: заместитель председателя комиссии ознакомил присутствующих с проектом схемы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми на 2025 – 2036гг. (актуализация на 2026 год).

По третьему вопросу.

Слушали: секретарь комиссии доложил , что за период с 20 июня по 07 июля 2025 года замечаний и предложений не поступало.

По четвертому вопросу:

Слушали: технический директор АО ««Княжпогостская тепло-энергетическая компания» внес следующие предложения в проект схемы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский»:

Утверждаемая часть:

1.Введение:

1.1.Текст «Обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляется от котельных»(стр. 11) изложить в новой редакции:

«Обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляется от котельных и ЦТП в пгт. Синдор».

2,Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей:

2.1.Текст «На территории муниципального округа действует 18 источников централизованного теплоснабжения» (стр. 17) **изложить в новой редакции:**

«На территории муниципального округа действует 18 источников централизованного теплоснабжения и ЦТП в пгт. Синдор».

2.2.Текст «В 2030 планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»,
- строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП,
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт» (стр. 21) **изложить в новой редакции:**

«В 2025 году:

- проводится капитальный ремонт:
- котла № 6 ПТВМ - 30 котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35;
- котла № 1 КВр – 0,93 К на котельной «Курортная» с. Серегово;
- котла № 2 ИжКВ – 0,63 на котельной «Центральная» пст. Иоссер
- ведется строительство блочно-модульной котельной (№10) в с. Шошка,

мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе и блочно-модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на пеллетном топливе.

В 2030 году планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;
- строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва.»

3.Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя:

3.1.Текст «На территории муниципального округа действует 18 централизованных источников тепла» (стр. 24) **изложить в новой редакции:**

«На территории муниципального округа действует 18 централизованных источников тепла (котельные) и ЦТП в пгт. Синдор».

4.Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения:

4.1.Текст «В 2030 планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;
- строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП;
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт» (стр. 26) **изложить в новой редакции:**

«В 2025 году:

- проводится капитальный ремонт:
- котла № 6 ПТВМ - 30 котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35;
- котла № 1 КВр – 0,93 К на котельной «Курортная» с. Серегово;
- котла № 2 ИжКВ – 0,63 на котельной «Центральная» пст. Иоссер
- ведется строительство блочно-модульной котельной (№10) в с. Шошка, мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе и блочно-модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на пеллетном топливе.

В 2030 году планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;
- строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва.»

5. Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии:

5.1. Текст «В 2030 планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;
- строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП;
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт» (стр. 28) **изложить в новой редакции:**

«В 2025 году:

- проводится капитальный ремонт:
- котла № 6 ПТВМ - 30 котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35;
- котла № 1 КВр – 0,93 К на котельной «Курортная» с. Серегово;
- котла № 2 ИжКВ – 0,63 на котельной «Центральная» пст. Иоссер
- ведется строительство блочно-модульной котельной (№10) в с. Шошка, мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе и блочно-модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на пеллетном топливе.

В 2030 году планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;
- строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва.»

6. Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию:

6.1. Таблицу 10 Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения, тыс.руб. (стр. 38) изложить в новой редакции:

«Таблица 1 Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения, тыс.руб.

№ п/п	Наименование котельной	Мероприятие	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2036	Всего
1	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А	-	-	-	-	-	-	-
2	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	6977,7	6977,7	6977,7	6977,7	-	27910,7
3	п. Турья, д. 128	-	-	-	-	-	-	-
4	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	4436,8	4436,8	4436,8	4436,8	-	17747,2
5	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	5008,5	5008,5	5008,5	5008,5	-	20034,2
6	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	1531,1	1531,1	1531,1	1531,1	-	6124,5
7	с. Шошка "Школьная", ул. Центральная, д. 19	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	2770,9	2770,9	2770,9	2770,9	-	11083,81
8	С. Шошка БМК № 10	строительство блочной-модульной котельной (№10) в с. Шошка, мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе	н/д	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование котельной	Мероприятие	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2036	Всего
9	С. Шошка БМК № 11 «РММ»	строительство блочно-модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на pelletном топлив	н/д	-	-	-	-	-
10	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18	-	-	-	-	-	-	-
11	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А	Капитальный ремонт котла № 1 КВр – 0,93 К	н/д	-	-	-	-	-
12	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12А	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	4048,88	4048,88	4048,88	4048,88	-	16195,5
13		Капитальный ремонт котла № 2 ИЖКВ – 0,63	н/д	-	-	-	-	-
14	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	1714,28	1714,28	1714,28	1714,28	-	6857,1
15	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	9941,58	9941,58	9941,58	9941,58	-	39766,3
16	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	2248,21	2248,21	2248,21	2248,21	-	8992,85
17	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	4318,0	4318,0	4318,0	4318,0	-	17272
18	г. Емба "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	7341,21	7671,57	8016,79	45831,10	57113,89	125974,56
19	г. Емба "КМЗ", ул. Дзержинского, д.	Установка дополнительного	-	-	-	будет определено при	-	

№ п/п	Наименование котельной	Мероприятие	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2036	Всего
	51	котла мощностью 6 МВт				проектировании		
20	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	7259,175	7259,175	7259,18	7259,18	-	29036,7
21	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35	Капитальный ремонт котла № ПТВМ - 30 с заменой элементов	н/д	-	-	-	-	н/д
		Организация резервного/аварийного топлива	-	-	-	-	будет определено при проектировании	
		Вывод котельной из эксплуатации	-	-	-	будет определено при проектировании	-	
		реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	56297,97	58831,38	61478,79	351467,6	437992,5	966068,3
22	ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14	-	-	-	-	-	-	-
23	Котельная м. Лесокомбинат г. Емва	Строительство котельной мощностью 12 МВт	-	-	-	будет определено при проектировании	-	
24	Котельная город	Строительство котельной мощностью 40 МВт	-	-	-	будет определено при проектировании	-	
25	Котельная м. Северный в г. Емва	Строительство котельной мощностью 4 МВт	-	-	-	будет определено при проектировании	-	-
	Итого		113894,31	116758,1	119750,7	447553,8	495106,4	1293064

7. Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям):

7.1. Таблицу 12 Реестр единых теплоснабжающих организаций (стр. 43) **изложить в новой редакции:**

«Таблица 2 Реестр единых теплоснабжающих организаций

Наименование предприятия	Наименование котельной, адрес	Документ, подтверждающий право эксплуатации объекта, номер, дата
АО «КТЭК»	Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а"	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

АО «КТЭК»	Котельная №12 п.Турья, д.128	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №18 "Школьная" п.Чернореченский, ул.Школьная 6	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №11 "РММ" с.Шошка, ул.Центральная д.11	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №26 "Курортная" с.Серегово Октябрьская 7 "а"	Договор аренды 07-1/ЮР-2019 от 18.03.2019 года
АО «КТЭК»	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б"	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер.Советский 2а	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

»

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения:

1. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения:

1.1. Текст «Обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляется от котельных» (стр. 7) изложить в новой редакции:

«Обеспечение потребителей тепловой энергией осуществляется от котельных и ЦТП в пгт. Синдор».

1.2. Таблицу 4 Основные характеристики насосного оборудования (стр.13) **дополнить строками следующего содержания:**

Котельная	Характеристики насоса						
	Тип: 1 - производство т/э 2 - передача т/э 3 - теплоноситель (установки ХВО)	Назначение насоса, установлен в котельной/на сетях	Марка насоса	Расчетный расход перекачиваемого теплоносителя, G _p	Напор H _p	η_n (в год)	КПД насоса η_n
ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14	1	сетевой	Wilo IL 150- 340- 45/4 да				
ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14	1	сетевой	СД- 315				
ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14	1	сетевой	СД- 320				
ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14	1	ГВС	К 45/30 да				
ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14	1	ГВС	К 45/30 да				

»

1.3. Таблицу 8 Среднегодовая загрузка оборудования (стр.21) **дополнить строкой следующего содержания:**

«

Наименование теплоисточника	Выработка тепловой энергии, Гкал	Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/час	Среднечасовой отпуск тепла, Гкал/час	Среднегодовая загрузка оборудования, %	Число часов использования установленной тепловой мощности, час.
ЦТП пгт. Синдор, ул. Северная, д.14	17 209,76	10	6,480	64,8	н/д

»

2. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей:

2.1. После Таблицы 26 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения (стр. 74) текст

«В 2030 планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»,
- строительство котельной м. Лесокombинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП,
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт.»

изложить в новой редакции:

«В 2025 году:

- проводится капитальный ремонт:
- котла № 6 ПТВМ - 30 котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35;
- котла № 1 КВр – 0,93 К на котельной «Курортная» с. Серегово;
- котла № 2 ИжКВ – 0,63 на котельной «Центральная» пст. Иоссер
- ведется строительство блочно-модульной котельной (№10) в с. Шошка, мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе и блочно-модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на пеллетном топливе.

В 2030 году планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;
- строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва.»

3. Глава 5. Мастер – план развития систем теплоснабжения:

3.1. Текст

«В 2030 планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;
- строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП,
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт.» (стр. 75) **изложить в новой редакции:**

«В 2025 году:

- проводится капитальный ремонт:
- котла № 6 ПТВМ - 30 котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35;
- котла № 1 КВр – 0,93 К на котельной «Курортная» с. Серегово;
- котла № 2 ИжКВ – 0,63 на котельной «Центральная» пст. Иоссер
- ведется строительство блочно-модульной котельной (№10) в с. Шошка, мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе и блочно-модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на пеллетном топливе.

В 2030 году планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;
- строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва.»

4. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии:

4.1. В подпункте к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии:

текст «В 2030 планируется строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП в г. Емва» (стр. 85) **изложить в новой редакции:**

«В 2030 планируется строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП в г. Емва и строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва».

4.2. В подпункте о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Текст «В 2030 планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;
- строительство котельной м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной город мощностью 40 МВт с закрытием котельной ДВП,
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт.» (стр. 87)

изложить в в новой редакции:

«В 2025 году:

- проводится капитальный ремонт:
- котла № 6 ПТВМ - 30 котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35;
- котла № 1 КВр – 0,93 К на котельной «Курортная» с. Серегово;
- котла № 2 ИжКВ – 0,63 на котельной «Центральная» пст. Иоссер
- ведется строительство блочно-модульной котельной (№10) в с. Шошка, мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе и блочно-модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на пеллетном топливе.

В 2030 году планируется:

- установка дополнительного котла мощностью 6 МВт на котельной «КМЗ»;
- строительство газовых котельных в м. Лесокомбинат мощностью 12 МВт и котельной Город мощностью 40 МВт в г. Емва с закрытием котельной ДВП;
- строительство газовой БМК мощностью 4 МВт в м. Северный г. Емва.»

5. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию:

Таблицу 35 Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения, тыс. руб. (стр. 106) **изложить в новой редакции:**

«Таблица 35 Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения, тыс.руб.

№ п/п	Наименование котельной	Мероприятие	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2036	Всего
1	п. Ляли, ул. Центральная, д. 92 А	-	-	-	-	-	-	-
2	п. Тракт "Школьная", ул. Школьная, д. 8 А	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	6977,7	6977,7	6977,7	6977,7	-	27910,7
3	п. Турья, д. 128	-	-	-	-	-	-	-
4	п. Вожаель "Микрорайон", ул. Гагарина, д. 12	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	4436,8	4436,8	4436,8	4436,8	-	17747,2
5	п. Чернореченский "Школьная", ул. Школьная, д. 6	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	5008,5	5008,5	5008,5	5008,5	-	20034,2
6	с. Шошка "РММ", ул. Центральная, д.11	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	1531,1	1531,1	1531,1	1531,1	-	6124,5
7	с. Шошка "Школьная", ул.	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в	2770,9	2770,9	2770,9	2770,9	-	11083,81

№ п/п	Наименование котельной	Мероприятие	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2036	Всего
	Центральная, д. 19	связи с истощением эксплуатационного ресурса						
8	С. Шошка БМК № 10	строительство блочной-модульной котельной (№10) в с. Шошка, мощностью 0,996 Гкал/час на пеллетном топливе	н/д	-	-	-	-	-
9	С. Шошка БМК № 11 «РММ»	строительство блочно- модульной котельной (№11) "РММ" в с. Шошка, мощностью 1,726 Гкал/час на пеллетном топлив	н/д	-	-	-	-	-
10	с. Серегово, ул. Заводская, д. 18	-	-	-	-	-	-	-
11	с. Серегово "Курортная", ул. Октябрьская, д. 7 А	Капитальный ремонт котла № 1 КВр – 0,93 К	н/д	-	-	-	-	-
12	п. Иоссер "Центральная", ул. Береговая, д. 12 А	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	4048,88	4048,88	4048,88	4048,88	-	16195,5
13		Капитальный ремонт котла № 2 ИЖКВ – 0,63	н/д	-	-	-	-	-
14	п. Иоссер "Вокзальная", ул. Вокзальная, д. 1	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	1714,28	1714,28	1714,28	1714,28	-	6857,1
15	п. Мещура "Школьная", ул. Коммунистическая, д. 61 Б	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	9941,58	9941,58	9941,58	9941,58	-	39766,3
16	п. Мещура, м. Лёкча, пер. Советский, д. 2 А	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	2248,21	2248,21	2248,21	2248,21	-	8992,85
17	п. Ракпас "Центральная", ул. Школьная, д. 2	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного	4318,0	4318,0	4318,0	4318,0	-	17272

№ п/п	Наименование котельной	Мероприятие	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2036	Всего
		ресурса						
18	г. Емва "ПМК", пер. Хвойный, д. 13 А	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	7341,21	7671,57	8016,79	45831,10	57113,89	125974,56
19	г. Емва "КМЗ", ул. Дзержинского, д. 51	Установка дополнительного котла мощностью 6 МВт	-	-	-	будет определено при проектировании	-	
20	п. Чиньяворык, ул. Ленина, д. 22	реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	7259,175	7259,175	7259,18	7259,18	-	29036,7
21	Водогрейная часть котельной завода ДВП, ул. Вымская, д. 35	Капитальный ремонт котла № ПТВМ - 30 с заменой элементов	н/д	-	-	-	-	н/д
		Организация резервного/аварийного топлива	-	-	-	-	будет определено при проектировании	
		Вывод котельной из эксплуатации	-	-	-	будет определено при проектировании	-	
		реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	56297,97	58831,38	61478,79	351467,6	437992,5	966068,3
22	ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14	-	-	-	-	-	-	-
23	Котельная м. Лесокombинат г. Емва	Строительство котельной мощностью 12 МВт	-	-	-	будет определено при проектировании	-	
24	Котельная город	Строительство котельной мощностью 40 МВт	-	-	-	будет определено при проектировании	-	
25	Котельная м. Северный в г. Емва	Строительство котельной мощностью 4 МВт	-	-	-	будет определено при проектировании	-	-
	Итого		113894,31	116758,1	119750,7	447553,8	495106,4	1293064

»

6.Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций:

6.1. Таблицу 40 Реестр единых теплоснабжающих организаций (стр. 120) изложить в новой редакции:

«Таблица 40 Реестр единых теплоснабжающих организаций

Наименование предприятия	Наименование котельной, адрес	Документ, подтверждающий право эксплуатации объекта, номер, дата
АО «КТЭК»	Котельная №14 п.Ляли ул.Центральная 92"а"	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №9 п.Тракт "Школьная", ул.Школьная 8"а"	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №12 п.Турья, д128	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №7 "Микрорайон" п.Вожаель, ул.Гагарина 12	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №18 "Школьная" п. Чернореченский, ул.Школьная 6	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №11 "РММ" с. Шошка, ул.Центральная д.11	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №10 "Школьная", с.Шошка, ул.Центральная, 19	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №25 с.Серегово, ул.Заводская, 18	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №26 "Курортная" с. Серегово Октябрьская 7 "а"	Договор аренды 07-1/ЮР-2019 от 18.03.2019 года
АО «КТЭК»	Котельная №24 п.Иоссер "Центральная", ул.Береговая 12-а	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №23 п.Иоссер "Вокзальная", ул.Вокзальная 1	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №16 п. Мещура, "Школьная", ул.Коммунистическая 61 "б"	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №15 п. Мещура, м. Лёкча, пер.Советский 2а	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №5 "Центральная" п.Ракпас, ул.Школьная 2	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №2 "ПМК" г. Емва, м. Ачим, пер Хвойный 13а	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №1 г. Емва, "КМЗ", ул.Дзержинского 51	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Котельная №3 п.Чиньяворык, ул.Ленина 22	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	Водогрейная часть котельной завода ДВП Вымская 35	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года
АО «КТЭК»	ЦТП пгт. Синдор ул. Серверная д. 14	Договор аренды № 0053/25 от 28 декабря 2024 года

.»

Указанные предложения всеми членами Комиссии приняты единогласно.

Других предложений, замечаний и возражений по проекту схемы теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми на 2025 – 2036гг не поступало.

По пятому вопросу:

Слушали: председатель комиссии сказал заключительное слово.

1. Считать публичные слушания – состоявшимися.

2. В ответ на предложения технического директора АО «КТЭК» - внести изменения и дополнения в схему теплоснабжения муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми на 2025 – 2036гг в соответствии с предложенными изменениями и дополнениями.

3. Опубликовать протокол и заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский»

Голосовали:

«За» - единогласно

Председатель Комиссии А.И. Кузиванов /Кузиванов А.И./

Секретарь И.А. Подгорнова /Подгорнова И.А./